平成27年度　給水栓水質検査成績表(5月)

検査場所	基準値〔mg/ℓ以下〕	安房地内	高田地内	小高根地内	紅葉地内	滝浜地内	上幡木地内
気　温	℃	21.8	19.6	22.1	19.9	21.7	21.7
水　温	℃	16.4	18.3	17.3	20.0	18.2	17.2
残留塩素	0.1以上	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
一般細菌	100 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミニウム及びその化合物	0.003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム及びその化合物	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜硝酸対窒素	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1未満	0.1未満	0.9	0.3	0.8	0.9
フッ素及び化合物	0.8	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07
ホウ素及び化合物	1.0	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04
四塩化炭素	0.002	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
1，4－ジオキサン	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
ジクロロメタン	0.02	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
テトラクロロエチレン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
トリクロロエチレン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
ベンゼン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
塩素酸	0.6	0.05未満	0.05未満	0.13	0.08	0.11	0.10
クロロ酢酸	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06	0.0020	0.0013	0.0031	0.0032	0.0030	0.0029
ジクロロ酢酸	0.03	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1	0.0078	0.0062	0.0053	0.0094	0.0058	0.0081
臭素酸	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1	0.018	0.013	0.016	0.023	0.017	0.022
トリクロロ酢酸	0.03	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03	0.0051	0.0038	0.0039	0.0065	0.0041	0.0047
ブロモホルム	0.09	0.0028	0.0021	0.0035	0.0041	0.0037	0.0063
ホルムアルデヒド	0.08	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及び化合物	0.2	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
銅及び化合物	1.0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200	12.3	11.2	28.0	17.9	28.0	28.0
マンガン及びその化合物	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200	8.6	7.7	41.2	19.8	42.0	41.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300	47	48	86	58	88	87
蒸発残留物	500	149	147	183	147	177	171
陰イオン界面活性剤	0.2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001						
2－メチルイソボルネオール	0.00001						
非イオン界面活性剤	0.02	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	0.005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(TOC)	3	0.3	0.3未満	0.5	0.4	0.5	0.5
pH値	5.8～8.6	7.6	7.6	8.0	7.7	7.8	8.1
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満