# 令和2年度　　給水栓水質検査成績表　　（2月）

| 検査日<br>令和3年2月5日　検査場所 | 基準値<br>〔mg/ℓ以下〕 | 安房地内 | 高田地内 | 小高根地内 | 紅葉地内 | 滝浜地内 | 上幡木地内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気　温 | ℃ | 9.2 | 12.2 | 9.0 | 11.7 | 9.0 | 8.8 |
| 水　温 | ℃ | 12.3 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 10.7 |
| 残留塩素 | 0.1以上 | 0.20 | 0.28 | 0.30 | 0.24 | 0.32 | 0.10 |
| 一般細菌 | 100 個/mℓ | 0 個/mℓ | 0 個/mℓ | 0 個/mℓ | 0 個/mℓ | 0 個/mℓ | 0 個/mℓ |
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| カドミニウム及びその化合物 | 0.003 | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 | | | | | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 | | | | | | |
| シアン化合物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001　未満 | 0.001　未満 | 0.001　未満 | 0.001　未満 | 0.001　未満 | 0.001　未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | | | | | | |
| フッ素及び化合物 | 0.8 | | | | | | |
| ホウ素及び化合物 | 1 | | | | | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 | | | | | | |
| 1，4－ジオキサン | 0.05 | | | | | | |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び<br>ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 | | | | | | |
| ジクロロメタン | 0.02 | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 | | | | | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 | | | | | | |
| ベンゼン | 0.01 | | | | | | |
| 塩素酸 | 0.6 | 0.06　未満 | 0.06　未満 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.15　未満 |
| クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002　未満 | 0.002　未満 | 0.002　未満 | 0.002　未満 | 0.002　未満 | 0.002　未満 |
| クロロホルム | 0.06 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003　未満 | 0.003　未満 | 0.003　未満 | 0.003　未満 | 0.003　未満 | 0.003　未満 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 |
| 臭素酸 | 0.01 | 0.001　未満 | 0.001　未満 | 0.001　未満 | 0.001　未満 | 0.001　未満 | 0.001　未満 |
| 総トリハロメタン | 0.1 | 0.014 | 0.013 | 0.017 | 0.025 | 0.020 | 0.024 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003　未満 | 0.003　未満 | 0.003　未満 | 0.003　未満 | 0.003　未満 | 0.003　未満 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.007 |
| ブロモホルム | 0.09 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 |
| ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008　未満 | 0.008　未満 | 0.008　未満 | 0.008　未満 | 0.008　未満 | 0.008　未満 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1 | | | | | | |
| アルミニウム及び化合物 | 0.2 | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 | | | | | | |
| 銅及び化合物 | 1 | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 | 13.5 | 11.2 | 33.9 | 29.2 | 30.9 | 32.0 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 | | | | | | |
| 塩化物イオン | 200 | 10.9 | 7.8 | 54.0 | 42.9 | 50.2 | 51.5 |
| カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 300 | 51 | 49 | 93 | 78 | 90 | 92 |
| 蒸発残留物 | 500 | 155 | 147 | 214 | 189 | 199 | 197 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | | | | | | |
| ジェオスミン | 0.00001 | | | | | | |
| 2－メチルイソボルネオール | 0.00001 | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 | | | | | | |
| フェノール類 | 0.005 | | | | | | |
| 有機物（TOC） | 3 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.0 |
| pH値 | 5.8～8.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5度以下 | 0.5　未満 | 0.5　未満 | 0.5　未満 | 0.5　未満 | 0.5　未満 | 0.5　未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 |