# 平成29年度　　給水栓水質検査成績表　（10月）

| 検査日<br>平成29年10月11日　検査場所 | 基準値<br>〔mg/ℓ以下〕 | 安房地内 | 高田地内 | 小高根地内 | 紅葉地内 | 滝浜地内 | 上幡木地内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気　温 | ℃ | 19.1 | 19.1 | 19.5 | 18.8 | 20.0 | 18.3 |
| 水　温 | ℃ | 22.0 | 23.0 | 22.5 | 24.0 | 22.0 | 21.0 |
| 残留塩素 | 0.1以上 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 一般細菌 | 100 個/mℓ | 0 個/mℓ | 0 個/mℓ | 0 個/mℓ | 0 個/mℓ | 0 個/mℓ | 0 個/mℓ |
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| カドミニウム及びその化合物 | 0.003 | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 | | | | | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.05 | | | | | | |
| 亜硝酸対窒素 | 0.04 | | | | | | |
| シアン化合物イオン及び塩化シアン | 0.01 | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | | | | | | |
| フッ素及び化合物 | 0.8 | | | | | | |
| ホウ素及び化合物 | 1 | | | | | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 | | | | | | |
| 1，4－ジオキサン | 0.05 | | | | | | |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び<br>ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 | | | | | | |
| ジクロロメタン | 0.02 | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 | | | | | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 | | | | | | |
| ベンゼン | 0.01 | | | | | | |
| 塩素酸 | 0.6 | | | | | | |
| クロロ酢酸 | 0.02 | | | | | | |
| クロロホルム | 0.06 | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 | | | | | | |
| 臭素酸 | 0.01 | | | | | | |
| 総トリハロメタン | 0.1 | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 | | | | | | |
| ブロモホルム | 0.09 | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | 0.08 | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | 1 | | | | | | |
| アルミニウム及び化合物 | 0.2 | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 | | | | | | |
| 銅及び化合物 | 1 | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 | | | | | | |
| 塩化物イオン | 200 | 8.0 | 7.8 | 49.5 | 19.2 | 51.1 | 51.0 |
| カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 300 | | | | | | |
| 蒸発残留物 | 500 | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | | | | | | |
| ジェオスミン | 0.00001 | | | | | | |
| 2－メチルイソボルネオール | 0.00001 | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 | | | | | | |
| フェノール類 | 0.005 | | | | | | |
| 有機物（TOC） | 3 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.1 |
| pH値 | 5.8～8.6 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 8.2 |
| 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5度以下 | 0.5　未満 | 0.5　未満 | 0.5　未満 | 0.5　未満 | 0.5　未満 | 0.5　未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 |