令和元年度　　給水栓水質検査成績表　　（10月）

検査日 令和元年10月3日　検査場所	基準値 〔mg/ℓ以下〕	安房地内	高田地内	小高根地内	紅葉地内	滝浜地内	上幡木地内
気　温	℃	25.0	28.0	26.0	26.0	27.0	25.0
水　温	℃	23.3	25.0	24.3	26.3	25.2	22.9
残留塩素	0.1以上	0.14	0.18	0.26	0.12	0.22	0.10
一般細菌	100 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミニウム及びその化合物	0.003						
水銀及びその化合物	0.0005						
セレン及びその化合物	0.01						
鉛及びその化合物	0.01						
ヒ素及びその化合物	0.01						
六価クロム及びその化合物	0.05						
亜硝酸態窒素	0.04						
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10						
フッ素及び化合物	0.8						
ホウ素及び化合物	1						
四塩化炭素	0.002						
1，4－ジオキサン	0.05						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04						
ジクロロメタン	0.02						
テトラクロロエチレン	0.01						
トリクロロエチレン	0.01						
ベンゼン	0.01						
塩素酸	0.6						
クロロ酢酸	0.02						
クロロホルム	0.06						
ジクロロ酢酸	0.03						
ジブロモクロロメタン	0.1						
臭素酸	0.01						
総トリハロメタン	0.1						
トリクロロ酢酸	0.03						
ブロモジクロロメタン	0.03						
ブロモホルム	0.09						
ホルムアルデヒド	0.08						
亜鉛及びその化合物	1						
アルミニウム及び化合物	0.2						
鉄及びその化合物	0.3						
銅及び化合物	1						
ナトリウム及びその化合物	200						
マンガン及びその化合物	0.05						
塩化物イオン	200	7.9	7.9	54.4	19.3	53.9	53.3
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300						
蒸発残留物	500						
陰イオン界面活性剤	0.2						
ジェオスミン	0.00001						
2－メチルイソボルネオール	0.00001						
非イオン界面活性剤	0.02						
フェノール類	0.005						
有機物（TOC）	3	0.3	0.4	1.2	0.5	1.1	1.1
pH値	5.8～8.6	7.7	7.7	7.9	7.7	7.7	8.0
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5	0.6	0.5　未満	0.5	0.5　未満	0.5　未満
濁度	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満